

Test Yaptıran Kuruluş Bilgileri

Company Information

Kuruluş Ünvanı <i>Company Name</i>	: Nartlift Engelli ve Yaşlı Asansörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Adresi <i>Company Adress</i>	: Muradiye Mahallesi 10(OSB) Sokak C6 Blok No: 9 /6A Yunusemre Manisa / Türkiye
Marka <i>Trademark</i>	: -

Test Yapılan Ürün Bilgileri

Product Information

Ürün Adı <i>Product Name</i>	: Engelli Havuz Lifti <i>Disabled Pool Lift</i>
Tip / Model <i>Type/Model</i>	: Nart 1000 (Portable / Hareketli)
Seri Numarası <i>Serial Number</i>	: NRT 2022200YI0224
Voltaj ve Frekans Bilgileri <i>Voltage and Frequency</i>	: 220 V / 50 Hz
Üretim Tarihi <i>Date of Production</i>	: 2023
Üretici <i>Producer</i>	: Nartlift Engelli ve Yaşlı Asansörleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Üretici Adresi <i>Producer Adress</i>	: Muradiye Mahallesi 10(OSB) Sokak C6 Blok No: 9 /6A Yunusemre Manisa / Türkiye
Üretici İletişim Bilgileri <i>Producer Contact Information</i>	:
Test Cihazı ve Seri Numarası <i>Testing Device and Serial Number</i>	: Metrel MI 2094 - 15390082
Kalibrasyon Tarihi <i>Calibration Date</i>	: 06.2025
Test Yapılan Yer <i>Place of Testing</i>	: Muradiye Mahallesi 10(OSB) Sokak C6 Blok No: 9 /6A Yunusemre Manisa / Türkiye
Test Yapan Teknik Uzman <i>Technical Expert</i>	: Mustafa Demir



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün öncelik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür. Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No.16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

18.2 Koruyucu Bağlantı Devresinin Devamlılığı (Toprak Sürekliliği) *Continuity of Protective Link Circuit (Earth Continuity)*

Üründe batarya kullanıldığı için Toprak Sürekliliği testi yapılmamıştır. *An Earth Continuity test was not performed because of a battery was used in the product.*

Test Noktası (Testing Point)	Test Akımı (A) (Testing Current)	Test Süresi (s) (Duration of Testing)	Maksimum Değeri (Ω) (Max Value)	Ölçülen Omaj (Ω) (Measured Value)
-	-	-	-	-

Koruyucu bağlantı devresinin uzunluğu yaklaşık 30 metreyi aşmayan ve çevrimli empedans deneyine bağlanamayan küçük makineler, önceden üretilmiş makineler veya makina bölümleri için aşağıdaki metot kullanılabilir:

- Koruyucu bağlantı devresinin devamlılığı bir PELV kaynağından alınan en az 10 saniyelik periyod da 50 Hz veya 60 Hz' de 10 amperlik akım enjeksiyonu ile doğrulanmalıdır.
- Deneyler PE bağlantı ucu ile koruyucu bağlantı devresinin bölümleri olan çeşitli noktalar arasında yapılmalıdır.
- Test toprak geçiren bölümlerdeki voltaj düşümlerinin 10 A akım geçtiğindeki değerlerinin ölçülmesidir.

For small machines, pre-fabricated machines or machine sections, the length of the protective connection circuit not exceeding 30 meters and which cannot be connected to the cyclic impedance test, the following method can be used:

- *The continuity of the protective connection circuit must be verified by a current injection of 10 amperes at 50 Hz or 60 Hz for a period of at least 10 seconds from a PELV source.*
- *Tests must be made between the PE terminal and the various points that are part of the protective connection circuit.*
- *It is used to measure the values of the voltage drops in the test earthed sections when the 10 A current is passed.*

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki görünüş özellik ve koşullar için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

18.3 Yalıtım Direnci Deneyleri: Insulation Resistance Tests

Test Yapılan Nokta (Testing Point)	Minimum Değer (MΩ) (Min. Value)	Ölçülen Değer (MΩ) (Measured Value)	Durum (Result)
1	1	690	UYGUN / OK
2	1	715	UYGUN / OK

Güç devresi iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi arasında 500 V d.a. ile ölçülen yalıtım direnci 1 MΩ'dan küçük olmamalıdır.

Deney, elektrik donanımının münferit bölümlerinde yapılabilir.

İstisna: Elektrik donanımının baralar, iletken teller, iletken bara sistemleri veya kayar bilezik üniteleri bulunan belli bölümleri için daha düşük bir asgari değere izin verilebilir, ancak bu değer 50 kΩ'dan küçük olmamalıdır.

Makinanın elektrik donanımı deney sırasında çalışması muhtemel ani darbe koruma cihazlarını içeriyorsa aşağıdakilerden birine izin verilmelidir:

Bu cihazların ayrılması veya deney gerilimin ani darbe koruma cihazlarının gerilim koruma seviyelerinden daha düşük ancak beslemenin üst sınırının tepe değerinden daha az olmayan bir değere azaltılması.

Test, 500 Volta maruz kalan canlı uçlar ve toprak arasındaki yalıtım direncinin ölçülmesidir.

Between the power circuit conductors and protective circuit 500 V d.a. The insulation resistance measured by the device must not be less than 1MΩ.

The test can be carried out in individual parts of the electrical equipment.

Exception: A lower minimum value may be permitted for certain parts of the electrical equipment with busbars, conductor wires, conductor busbar systems or sliding ring units, but this value must not be less than 50 kΩ.

If the electrical equipment of the machine contains a surge protection device which is likely to be operated during the test, one of the following must be allowed:

Separation of these devices or reducing the voltage of the test voltage to a value less than the voltage protection level of the surge protection devices but not less than the peak value of the upper limit of the supply.

The test is to measure the insulation resistance between live ends and soil exposed to 500 Volts

Not: Bu rapor yalnızca bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model üretilen ve test tarihindeki görünüş özellikleri ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

18.4 Gerilim Deneyleri:
High Voltage Test

Test Yapılan Nokta (Testing Point)	Test Voltajı (V) (Testing Voltage)	Test Süresi (s) (Duration of Testing)	Test Sonucu (mA) (Test Result)	Durum (Result)
1	1079	1	0,0	UYGUN / OK
2	1081	1	0,0	UYGUN / OK

Elektrik teçhizatı, PELV gerilimleri ile veya altındaki bir gerilimle çalışması öngörülen devreler ve koruyucu bağlantı devresi hariç, bütün devrelerin iletkenleri arasına 1 saniye süre ile uygulanan deney gerilimine dayanmalıdır.

Deney gerilimi: Hangisi büyükse, beyan besleme geriliminin iki katı veya 1000 V değerinde olmalıdır. Beyan gücü en az 500 VA olan bir transformatörden sağlanmalıdır. Bu deneye dayanmak üzere yapılmamış olan bileşenler deney sırasında devreden çıkartılmalıdır. Frekansı 50/60 Hz olmalıdır. Test 1000 V AC veya beyan geriliminin iki katı kadar yüksek voltaja karşı canlı uçların ve toprağın dayanımı ile ilgili testtir.

The electrical equipment shall be based on the test voltage applied for 1 second between the conductors of all circuits, except for the circuits intended for operation with or with a voltage below the PELV voltages and the protective connection circuit.

Test voltage: Whichever is greater, the declaration must be twice the supply voltage or 1000 V.

The declaration power must be provided from a transformer with at least 500 VA. Components that have not been made to rely on this test must be deactivated during the test. The frequency should be 50/60 Hz.

The test is about; test for the resistance of live ends and ground against voltage exceeding 1000 V AC or twice as high as the rated voltage.



Not: Bu rapor yalnızca bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model için ve test tarihindeki görünür güvenlik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür. Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No 16 Kat:4 Daire: 14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

18.5 Artık Gerilimlere Karşı Korunma Deneyleri:
Protection Against Residual Voltages

Test Yapılan Nokta (Testing Point)	Durum (Result)
1	-
2	-

Uygulanabildiğinde deneyler, Madde 6.2.4'e uygunluğu sağlamak için yapılmalıdır. Beslemenin kesilmesinden sonra 60 V'tan daha yüksek artık gerilimi bulunan gerilimli bölümler, donanımın uygun çalışması ile girişim yapmayacak boşalma hızında olmak şartıyla besleme geriliminin kesilmesinden itibaren 5 s içinde 60 V veya daha düşük bir gerilime kadar boşaltılmalıdır. Depolanan yükü 60 μ C veya daha az olan bileşenler bu kuralın dışındadır. Belirtilen boşalma hızının donanımın uygun çalışması ile girişim yapabileceği durumda, tehlikeye dikkat çeken ve mahfazanın açılabilmesinden önceki gerekli gecikmeyi gösteren kalıcı bir uyarı levhası asılmalı ve kapasitansları ihtiva eden mahfazanın hemen yanında veya kolayca görülebilecek bir yerde bulunmalıdır.

Where appropriate, tests shall be performed to ensure compliance with 6.2.4.

Live parts having a residual voltage greater than 60 V when the supply is disconnected shall be discharged to 60 V or less within a time period of 5 s provided that this rate of discharge does not interfere with the proper functioning of the equipment. Exempted from this requirement are components having a stored charge of 60 μ C or less. Where this specified rate of discharge would interfere with the proper functioning of the equipment, a durable warning notice drawing attention to the hazard and stating the delay required before the enclosure may be opened shall be displayed at an easily visible location on or immediately adjacent to the enclosure that contains the live parts.



Not: Bu rapor yalnızca bilgileri verilen konular, uygulanan standart, test yapılan model ürün ve test merkezindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No.16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

18.6 Fonksiyon Deneyleri:
Function Test

Test Sonucu (Test Result)		Test Süresi (s) (Duration of Testing)	Durum (Result)
34,8 W	232 V	60	UYGUN / OK
70,0 VA	0,302 A		
0,49 PF	49,96 Hz		

Elektrik donanımının fonksiyonları, deneyden geçirilmelidir.
Elektriksel güvenlik için devrelerin fonksiyonu (örneğin, toprak hatası algılama), deneyden geçirilmelidir.

*The functions of the electrical equipment must be tested.
For electrical safety, the function of the circuits (eg earth fault detection) must be tested.*

Kaçak Akım Deneyleri:
Leak Current Test

Ölçüm Yöntemi (Measurement Method)	Ölçülen değer (Measured Value)	Durum (Result)
Touch	0,1 mA	UYGUN / OK
Leakage	-	-

Elektrik donanımı kaçak akım deneyinden geçirilmelidir.
Devrelerin kaçak akım topraklama kablosu ile topraklandığı durumlarda; leak current-kaçak akım testi yapılır.
Topraklanmadığı durumlarda ise; touch leak current-kaçak akım testi yapılmalıdır. Bu test yapılırken, eğer üründe devreye girme süresi varsa; test süresi uzatılmalıdır.
Kaçak akım için sınır değeri: 0,75 mA olarak değerlendirilir.

*Electrical equipment must be tested for leakage current.
Where the circuits are grounded by a leakage current ground wire; leak current-leakage current test is performed.
If it is not grounded; Touch leak current-leakage current test should be performed. When this test is performed, if the product has a commissioning period; the test period should be extended.
The limit value for the leakage current is: 0.75 mA.*

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No 16 Kat:4 Daire: 14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

Ürün Kontrolü:
Product Check

Ürün Muayene Kriterleri <i>Product Inspection Criteria</i>	U OK	UD NOK	GD N/A
Elektrik Bileşenlerinin uygunluğu (belgelerin kontrolü) <i>Suitability of Electrical Components (control of documents)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrik tesisatının 220 V AC 'de hatasız çalışması <i>Fault-free operation of the electrical installation at 220 V AC</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uyarı işaretleri <i>Warning Signs</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taşıma için makine hasarlara karşı koruma önlemleri <i>Protection against machine damage for transportation</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Makine güç kaynakları <i>Machine Power Supplies</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kablo Kanalları <i>Cable Conduit</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bağlantılar <i>Wirings</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tecrübeli personel varlığı <i>Existence of experienced staff</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sıcaklık <i>Temperature</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nem ($\pm 40C^{\circ}$ - %50) <i>Moisture</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rakım max.1000m <i>Altitude max 1000m</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrik devre şemaları <i>Electrical circuit diagrams</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nötr devre şeması <i>Neutral circuit diagram</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besleme uçları ayrı ayrı oluşturulması <i>Creation of feed tips separately</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toprak kablo renkleri <i>Earth cable colors</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nötr kablosu <i>Neutral cable</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fazlar <i>Phases</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslemeyi ayırma cihazı devre açık/kapalı konumu ve konulması <i>On / off position and positioning of supply disconnect device</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

Ürün Muayene Kriterleri <i>Product Inspection Criteria</i>	U OK	UD NOK	GD N/A
Faz sırası koruma rölesinin varlığı <i>Presence of phase sequence protection relay</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaçak akım rölesinin varlığı <i>Existence of a leakage current relay</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termik Kontroller, aşırı ısınmanın sebep olacağı durumlar <i>Thermal Controls, overheating conditions</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol devrelerinin besleme beyan gerilimleri <i>Supply voltage of the control circuits</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Güvenlik devrelerinin kontrolü <i>Control of safety circuits</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acil durdurma anahtarlarının kontrolü <i>Control of emergency stop switches</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrol cihazının ve operatörün konumu <i>Position of the controller and operator</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP koruma derecesi ve kontrolü <i>IP protection degree and control</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Box üreticisi beyan veya test sertifikalarının kontrolü <i>Check box manufacturer declaration or test certificates</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Start/stop düğmeleri ve diğer butonların renk kontrolü <i>Color control of start / stop buttons and other buttons</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Start/stop düğmeleri piktogramlarının kontrolü <i>Start / stop buttons pictograms control</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontaktörlerin kontrolü <i>Control of contactors</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acil durdurma butonu ulaşım kolaylığı <i>Emergency stop button</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acil durdurma butonları konum, renk ve çalışmanın kontrolü <i>Emergency stop buttons control position, color and operation</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Görsel Kontroller <i>Visual Controls</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diğer <i>Others</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslemeyi ayırma cihazının bulunduğu yer (min.60cm) <i>Location of the feeding disconnect device (min.60cm)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beklenmeyen yol vermeyi önleyen aşırı akım devre kesme rölesinin varlığı <i>The presence of an overcurrent circuit breaker that prevents unexpected tripping</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Not: U: Uygun, UD: Uygun Değil, GD: Geçerli Değil


Note: OK: Okay, NOK: Not Okay N/A: Not Applicable

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanmış standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

Test Fotoğrafları

Test Photos



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluşa, uygulanmış standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aşağı durumlarda hükümsüzdür:
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No:16 Kat:4 Daire: 14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

Ürün Fotoğrafları
Product Photos



Teknik Uzman
Technical Expert
Mustafa DEMİR



Kontrol Eden / Onaylayan

Controller / Approver
İlker PAZARCI

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanan standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu dokümanın ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılması, kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Mansuroğlu Mahallesi 288/6 Sokak No 16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com